

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Budowa oświetlenia ulicznego napowietrznego w miejscowości Cygany.”

Adres budowy:

Obręb: 0003 Cygany

Ew. gr. Nr: 1788, 1789.

Jednostka Ewidencyjna: Nowa Dęba 182004_5

Kategoria obiektu: XXVI

INWESTOR: Gmina Nowa Dęba
Ul. Rzeszowska 3:
39-460 Nowa Dęba

PROJEKTOWAŁ: Bogusław Barnaś Upr. bud. PDK/0134/PWOE/10 - w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wrzesień 2024

inż. Bogusław Barnaś
projektowanie i kierowanie robotami bud.
bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.
upr. bud. nr. PDK/0134/PWOE/10

SPIS TREŚCI:

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
2. Kopie uprawnień i wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa
3. Informacja BIOZ
4. Warunki techniczne projektowania i wykonania
5. Opinia ZUD

STAROSTWO POWIATOWE

w Tarnobrzegu

ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg

Centrala tel. 15 822 39 22, 15 822 15 66 www.S16

str. 3

str. 4-6

str. 7-8

str. 9-10

str. 11

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany p.n.:
„Budowa oświetlenia ulicznego napowietrznego nN w Cyganach, gmina Nowa Dęba ”

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	Bogusław Barnaś	Upr. bud. PDK/0134/PWOE/10 – do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	<i>inż. Bogusław Barnaś</i> projektowanie i kierowanie robotami bud. bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerget. upr. bud. nr PDK/0134/PWOE/10

STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 15 06 wew. 311

INFORMACJA BIOZ
DOTYCZĄCA KONIECZNOŚCI SPORZĄDZENIA PLANU
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie z art. 20 ust. 1
pkt. 1.b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE.)

1. Zakres robót budowlanych.

- Budowę 6 szt. Stanowisk słupowych z żerdzi wirowanej typu E
- Budowę linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 2x25 o długości 174/179m.
- Budowę 6 szt. Opraw LED o mocy 54W na dobudowanych słupach
- Budowę linii kablowej nN kablem YAKXS 4 x35mm o długości 44/64m.

2. Obiekty istniejące.

- Rów przydrożny
- Droga gminna

3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi.

- Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występuje

4. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- Roboty montażowe wykonywane przy czynnej linii n/N,

5. Instruktaż pracowników.

Przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni pracownicy , którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonych robót .

Zabrania się zatrudniać pracowników na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy .

Instruktaż pracowników obowiązany jest przeprowadzić kierownik budowy uwzględniając przepisy i wymagania zawarte w n/w przepisach:

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych
(Dz. U. nr 13 poz 93 z 1972 r.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 129 poz. 844 z 1997 r.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych transportowych
(Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000 r.)

6. Zalecenia środki techniczne i organizacyjne.

- ✓ Wszystkie prace prowadzić zgodnie z PBiUE oraz przepisami BHP
- ✓ Przed rozpoczęciem robót wykonać dokładną lokalizację istniejących i wymienionych w projekcie linii.

**STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnobrzegu**

ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg
Centra tel. 15 822 33 22, 15 822 15 06 www.511

- ✓ Zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac w pobliżu czynnych linii energetycznych napowietrznych.
- ✓ Prace montażowe mogą prowadzić osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne „E” SEP.
- ✓ Na prace związane z podłączeniem do czynnej linii napowietrznej należy uzyskać dopuszczenie przez służby ruchu RE Mielec.
- ✓ Czas zajęcia pasa drogowego uzgodnić z właściwymi służbami drogowymi.
- ✓ Po zakończeniu budowy wykonać inwentaryzację powykonawczą.

Szczególne zagrożenia występują i zachodzi konieczność sporządzenia planu BIOZ przez kierownika budowy

inż. Bogusław Barnaś

projektowanie i kierowanie robotami bud.
bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.
upr. bud. nr: PJK/0134/PWOE/10

Podpis projektanta



**PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego

**STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnobrzegu**
ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg
Centrala tel. 15 822 39 22.15



Okręgowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0085/10

Rzeszów, 2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1, oraz § 24 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817), w związku z art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

stwierdzamy, że

Pan BOGUSŁAW BARNAŚ

inżynier

/kierunek studiów- elektrotechnika /

ur. 18 grudnia 1978 r., miejsce urodzenia – Nowa Dęba
otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0134/PWOE/10

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako

mgr inż. Andrzej Hliniak

inż. Stanisław Dołęgowski

**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych**

Pan Bogusław Barnaś

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

1. projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
4. wykonania nadzoru inwestorskiego,
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na mocy § 24 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817), niniejsze uprawnienia uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniają również do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami.

Ogryzują:
1. Pan Bogusław Barnaś
zam. Huta Komorowska 330
36-110 Majdan Królewski
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa



Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako
mgr inż. Andrzej Hliniak
inż. Stanisław Dołęgowski.....



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-EUJ-TBK-ZX6 *

Pan Bogusław Barnaś o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0060/11
adres zamieszkania m. Huta Komorowska 330, 36-110 Majdan Królewski
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



GMINA NOWA DĘBA
Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 NOWA DĘBA

**Warunki przyłączenia nr 24-F2/WP/02693 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Nowa Dęba, miejscowość Cygany, nr dz. 1788,1789,1792

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 27-05-2024, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **słup nr 2 w linii nN**. Stacja zasilająca **S8-75 Cygany 4**.
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaczepki prądowe przewodów przyłącza na odcinku od linii zasilającej w kierunku instalacji odbiorcy**.
- 3 Moc przyłączeniowa: **2,00 kW (moc istn. 1,00 kW – PPE 590543550200613792)** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: **napowietrzne – zw. mocy**
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **W nawiązaniu do w/w słupa nr 2 linii nN dobudować odcinek napowietrznego wydzielonego oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2 x o przekroju wynikłym z obliczeń min. 25mm² z wykorzystaniem istniejącej podbudowy sieci nN, długości ok. 300m. Oprawy montować na dobudowanych słupach.**
 - 5.2 **Istniejącą podbudowę sieci nN dostosować do nowych warunków pracy.**
 - 5.3 **Całość prac należy wykonać własnym kosztem i staraniem (wybudowane urządzenia pozostają na majątku odbiorcy).**
- 6 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **istn. skrzynia oświetleniowa na stacji trafo.**
- 7 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 7.1 **Układy: pomiarowy i sterujący istn. trójfazowy w skrzyni oświetleniowej na stacji trafo - szczegóły dotyczące układu pomiarowego uzgodnić na roboczo w RE Mielec (układ pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobrać do ilości i mocy zainstalowanych lamp).**
- 8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 8.1 **Zabezpieczenie dobrane według obliczeń do wielkości mocy przyłączeniowej.**
- 9 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
- 10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 11 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
- 12 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 13 Informacje dodatkowe:
 - 13.1 **warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,**
 - 13.2 **realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.**
- 14 Uwagi dodatkowe:
 - 14.1 **PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.**

14.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

14.3 Dla oznaczenia własności odbiorcy dobudowany wysięgnik oprawy oświetleniowej oznakować 2 pasami żółtymi o szerokości i w odstępie 10 cm malowanymi farbą do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracować dokumentację techniczno-prawą. Projekt wykonawczy należy uzgodnić w RE Mielec.

Warunki przyłączenia opracował:
Wiesław Mroczek

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Mielec
Dyrektor
Ireneusz Ledwójcik

(nazwa organu, który przeprowadza naradę koordynacyjną)

GG.II.6630.99.2024

(znak sprawy)

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu:
2024-09-12

Przewodniczący narady:

mgr inż. Marcin Czuchara
Samodzielny Referent
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Sposób przeprowadzenia narady:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca	Inwestor
INSTAL-TECH Marcin Borawa Huta Komorowska 124 36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI	Gmina Nowa Dęba Rzeszowska 3 39-460 NOWA DĘBA

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej				
Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
045	3	1788	NOWA DĘBA	Cygany
045	3	1789	NOWA DĘBA	Cygany

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej	
Lp.	Nazwa asortymentu
1	Sieć energetyczna nn

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	HLG Sp. z o.o.	Andrzej Puzio 2024-09-05 12:48:34	brak uwag
2	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec	Grzegorz Grębowiec 2024-09-09 09:40:34	Przed uzyskaniem pozwolenia/zgłoszenia budowlanego uzgodnić branżowo w RE Mielec projekt w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia oraz skrzyżowania z linią napowietrzną 15kV.
3	PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle, Gazownia w Tarnobrzegu	Andrzej Kalczewski 2024-09-05 13:37:33	Opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu w zakresie zbliżeń do sieci gazowej. Prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Tarnobrzegu. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić pisemnie Gazownię w Tarnobrzegu z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
4	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Kasprowicz Piotr 2024-09-11 10:40:21	brak uwag

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	Nazwa Instytucji
1	PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie
2	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba

3	Orange Polska S.A.
4	MTM INFO M. Pikor, T. Taczański Spółka Jawna

Z up. STAROSTY

Marcin Czuchara
Przewodniczy Narad Koordynacyjnych

2024-09-12