

Gmina Nowa Dęba

ul. Rzeszowska 3

39-460 Nowa Dęba

Zapytanie ofertowe

Gmina Nowa Dęba zwraca się o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego napowietrznego w miejscowości Cygany
- 1.1. Zakres i opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 1777, 1789 w Cyganach. Zakres robót obejmuje wybudowanie 6 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED 54W oraz wykonanie linii zasilających: napowietrznej przewodem AsXSn 2x25mm² o długości ok. 179m i kablowej przewodem YAKXS 4x35mm² o długości ok. 64 m.
- 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie technicznym. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i służy do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia.
- 1.3. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji.
- 1.4. Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną.
- 1.5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów.
- 1.6. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi min 2 lata od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.
- 1.7. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w zapytania oraz w załącznikach, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz "lub równoważne".
- 1.8. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
- 1.9. Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

- 1.10. Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektrycznych.
3. Warunki wymagane od wykonawców:
Nie dotyczy
4. Termin realizacji zamówienia:
20 grudnia 2024 r.
5. Kryteria i wagi oceny ofert:
☒ **cena – 100 %**
☐ ~~inne kryteria:~~
.....0%
.....0%
6. Osoba uprawniona do kontaktu:
Witold Bal tel./fax 15 846 26 71 w. 316 adres e-mail: w.bal@nowadeba.pl
7. **Ofertę należy przesłać w terminie do dnia: 20 listopada 2024 r. do godziny 12:00 e-mailem na adres gmina@nowadeba.pl**
8. Załączniki:
- a) Wzór oferty wykonawcy,
 - b) Projekt umowy,
 - c) Dokumentacja techniczna wraz ze zgłoszeniem robót,
 - d) Szczegółowe specyfikacje techniczne,
 - e) Przedmiar,
 - f) Kosztorys inwestorski.

Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Nowa Dęba do zawarcia umowy.

BURMISTRZ
Wiesław Ordon