



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.3.2019

Nowa Dęba, 28.03.2019r.



Dotyczy: Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba

W dniu 27.03. 2019r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

Czy zamawiający wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Tak, należy posiadać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą na dzień odbioru ostatecznego robót.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Ordon

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302

