



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.3.2019

Nowa Dęba, 26.03.2019r.

Dotyczy: Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba

W dniu 25.03. 2019r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze są przewidziane wyłączenia kaskadowe kanalizacji deszczowej do istniejących studni, natomiast projekt nie przewiduje włączeń kaskadowych. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy wykonać włączenia projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej i przykanalików do istniejących studni włączonych poprzez wykonanie kaskady wewnętrznej. W przypadku włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do studni nie włączowej włączenie wykonać bez kaskady z zastosowaniem trójkąta na wlocie w istniejących studniach w celu skierowania wód opadowych w kierunku pionowym. Trójkąt zamontować na sztywno do ściany studni.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ordon

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302