



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.3.2019

Nowa Dęba, 16.04.2019r.



Dotyczy: Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba

W dniu 16.04.2019r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania branża elektryczna:

1. Pozycja nr 2.1.16 przedmiaru robót. - Proszę o informacje na temat słupa. Proszę o weryfikację wysokości i ilości ramion wysięgnika głównego, proszę także o sprawdzenie czy słup ma posiadać dodatkowy wysięgnik na wysokości około 6m na oprawę dodatkową? Informacje są niezbędne do dobrania właściwego słupa.
2. Pozycja nr 2.1.17 przedmiaru robót.- Proszę o podanie typu bądź parametrów oprawy oświetleniowej.
3. Pozycja nr 2.1.18 przedmiaru robót.- Proszę o podanie typu bądź parametrów oprawy oświetleniowej.

Odpowiedz na pytania:

Ad.1. Słup powinien być jednostronny np. spełniający parametry słupa SAL 9 WŁN1/1,5/2,7/5 lub równoważny.

Ad.2. Oprawa spełniająca parametry oprawy CUDDLE 72W 3500K lub równoważna.

Ad. 3. Oprawa spełniająca parametry oprawy CUDDLE 72W 3500K lub równoważna.

Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ordon

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302