



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.17.2021

Nowa Dęba, 16.07.2021r.

Dotyczy: Bezwykopowa renowacja odcinków kanalizacji na terenie TSSE Nowa Dęba – Etap I

W dniu 14.07.2021r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn. „Bezwykopowa renowacja odcinków kanalizacji na terenie TSSE Nowa Dęba- etap I numer RL.271.17.2021 prosimy o wskazanie jakie żywice do nasączania rękawa są dopuszczone. W projekcie budowlanym oraz w przedmiarach znajduje się informacja, że rękaw ma być nasączany żywicami epoksydowymi, natomiast w STWiOR jest informacja o żywicach Poliestrowych.

Odpowiedz na pytania:

Zamawiający wskazują, że rękaw ma być nasączonym żywicą epoksydową.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert to 2 sierpnia 2021r. godz. 9:00,

Aktualny termin otwarcia ofert to 2 sierpnia 2021r. godz. 11:00,

BURMISTRZ
Wiesław Ordon

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302