



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.3.4.2016

Nowa Dęba, 5 kwietnia 2016r.

Dotyczy: Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej wraz ze skoczną i rzutnią na stadionie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie

W dniu 1 kwietnia 2016r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedz publikujemy poniżej:

Pytanie nr 1 :

W projekcie podano wymagane parametry techniczne nawierzchni pu:

Wymagane parametry nawierzchni:

grubość całkowita podstawowa 13-14,5 mm

(pogrubienie do 20mm zgodnie z wymaganiami przepisów)

wytrzymałość na rozciąganie $\geq 0,5$ MPa

amortyzacja (redukcja) siły 35-50 %

odkształcenie pionowe nawierzchni 0,6-2,5 mm

wydłużenie względne przy rozciąganiu ≥ 40 %

pochłanianie wstrząsów 40 %

Informujemy, że błędnie podany jest parametr „pochłanianie wstrząsów” ponieważ właściwym jest amortyzacja.

W związku z powyższym wnosimy o anulowanie parametru „pochłanianie wstrząsów”.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Informujemy, iż parametr pochłaniania wstrząsów 40% zostaje anulowany jednakże przy kalkulacji kosztów należy przewidzieć wszystkie roboty i parametry dla nawierzchni typu sandwich nieprzepuszczalnej dla wody – zgodnie z dokumentacją techniczną- niezbędne do uzyskania przez stadion świadectwa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla obiektu lekkoatletycznego kategorii 5.

Pytanie nr 2 :

Zamawiający w określa wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie co najmniej 3 zamówień polegających na budowie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej /w tym 1 metodą natrysku mechanicznego/ i powierzchni min. 2200 m2 każda.

Tak określone wymagania ograniczają dostęp do zamówienia wykonawcom posiadającym doświadczenie w budowie kompleksów sportowych (w skład których wchodzi bieżnie) o nawierzchni poliuretanowej /w tym min. 1 metodą natrysku mechanicznego/ i powierzchni min. 2200 m2 każdy.

Informujemy, że jest budowanych wiele kompleksów sportowych (boisk z bieżniami), które są z nawierzchniami poliuretanowymi lecz nie są to tylko bieżnie.

Dla doświadczenia wykonawcy nie ma znaczenia czy wykonał kompleks sportowy (boiska z bieżnią) o pow. 2200 m² czy bieżnię o pow. 2200 m².

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie następującej wiedzy i doświadczenia - wykonanie co najmniej 3 zamówień polegających na budowie kompleksów sportowych (z bieżnią) o nawierzchni poliuretanowej /w tym min. 1 metodą natrysku mechanicznego/ i powierzchni min. 2200 m² każdy.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiający dokonał zmiany warunku potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, warunek ten został zamieszczony w aktualnej SIWZ oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Mirowski
Z-ca Burmistrza

.....

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302